



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**  
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

по Удмуртской Республике

**УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ и ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров, 325, тел: 8(3412) 60-66-03, факс: 8(3412) 72-72-08

Сайт: [www.18.mchs.gov.ru](http://www.18.mchs.gov.ru) E-mail: [ugpn-o@mchs-18.ru](mailto:ugpn-o@mchs-18.ru) Единый «телефон доверия»: 8(3412) 51-99-99

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Игринского,  
Красногорского и Якшур-Бодьинского районов**

427100, с. Якшур-Бодья, ул. Ленина, 53, тел. 4-09-32, E-mail: [jakgpn@mchs-18.ru](mailto:jakgpn@mchs-18.ru)

с. Якшур-Бодья

«16» июня 2021 г.

**Предписание № 43/35/1/1-2**

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по  
обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы  
возникновения пожара**

Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению Большеошворцинская СОШ  
им. Ф.А. Пушиной, директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  
Большеошворцинская СОШ им. Ф.А. Пушиной Пономареву Юрию Леонидовичу

*(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,  
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)*

во исполнение распоряжения №43/35 от «31» мая 2021 г., выданного заместителем главного государственного инспектора Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов по пожарному надзору Воронцовым Андреем Дмитриевичем, ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», проведена **плановая выездная** проверка объекта(ов) защиты – муниципального бюджетного образовательного учреждения Большеошворцинская СОШ им. Ф.А. Пушиной, юридический адрес: УР. Якшур-Бодьинский район, д. Большие Ошворцы, ул. Тихий Ключ, 40, место фактического осуществления деятельности: Удмуртская Республика, Якшур-Бодьинский район, д. Большие Ошворцы, ул. Тихий Ключ, 40.

Общая продолжительность проверки: «2» рабочих дня, «03» час «00» минут

Проверка проведена в период:

№ п/п	Дата проверки	Место проведения проверки (адрес)	Время начала проверки	Время окончания проверки	продолжительность проверки
1.	09.06.2021	д. Большие Ошворцы, ул. Тихий Ключ, 40	14 час. 00 мин.	16 час. 00 мин.	02 час. 00 мин.
2.	16.06.2021	д. Большие Ошворцы, ул. Тихий Ключ, 40	13 час. 00 мин.	14 час. 00 мин.	01 час. 00 мин.

**Лицо(а), проводившие проверку:** государственный инспектор Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов по пожарному надзору Климентьев Дмитрий Алексеевич

**совместно с:** директором муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Большеошворцинская СОШ им. Ф.А. Пушиной Пономаревым Юрием Леонидовичем

*(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)*

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	На объекте отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара.	Правила противопожарного режима в РФ п. 30 На объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.	01.09.2021	
2	Указатель пожарного резервуара выполнен без светоотражающих элементов.	Правила противопожарного режима в РФ п. 48 Направление движения к источникам противопожарного водоснабжения обозначается указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями, подключенными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	01.09.2021	

**Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий:** 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г. ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.



Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

**Об устранении выявленных нарушений необходимо проинформировать орган государственного контроля (надзора) в течение установленных в предписании сроков.**

**Подписи лиц проводивших проверку:**

Государственный инспектор Игринского, Красногорского и Якшур-Бодьинского районов по пожарному надзору Д.А. Климентьев  
«16» июня 2021 г.



**Предписание для исполнения получил:**

Директор Кононов Александр Юрьевич Кононов

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«16» июня 2021 г.

(подпись)